

Wąbrzeźno, 02.01.2024 r.

AG.272.31.2023.PZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701C Działowo – Stanisławki od km 5+440 do km 8+025

W związku z zadanymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Przebudowa drogi powiatowej nr 1701C Działowo – Stanisławki od km 5+440 do km 8+025 przekazuje odpowiedzi:

ZESTAW PYTAŃ NR 1:

Pytanie 1:

Z uwagi na okres świąteczny, przypadający na czas przygotowania oferty, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o 1 tydzień.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.01.2024 r. godz. 10.00, otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.30. Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 08.02.2024 r.

Pytanie 2:

Prosimy o dołączenie dokumentacji dotyczącej kanału technologicznego tj. przedmiaru robót, opisu technicznego, SST

Odpowiedź:

Inwestycja nie obejmuje kanału technologicznego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o podanie dokładnej ilości konstrukcji i lokalizacji odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania dwóch odcinków próbnych o długości 300 m szer. 5 m dla warstwy wyrównawczej AC-16W – 4 cm oraz dla warstwy ścieralnej AC-11S – 4 cm, który zlokalizowany ma być na drodze 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple. Warstwy, stanowiące odcinki próbne winny być wykonane „jedna na drugą”.

Pytanie 4:

Czy powierzchnia odcinka próbnego została doliczona do pozycji przedmiarowych?

Odpowiedź:

Powierzchnia odcinka próbnego nie została doliczona do pozycji przedmiarowych

Pytanie 5:

Prosimy o dołączenie dokumentacji dotyczącej wykonania przykanalika kanalizacji deszczowej oraz remontu istniejących wpustów kanalizacji deszczowej tj. opisu technicznego, SST oraz o dopisanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Odcinek, który objęty jest postępowaniem nie posiada przykanalika do realizacji.

Pytanie 6:

Na planie sytuacyjnym, przekrojach występują bariery U-14a,U-12a, U11a brak pozycji przedmiarowej. Czy w wycenie należy uwzględnić bariery, jeżeli tak prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Realizacja do kilometra 8+025, jeśli występują to należy uwzględnić.

Pytanie 7:

Na planie sytuacyjnym jest mur oporowy typu L o wysokości 130 i dł. 50 m, brak pozycji przedmiarowej. Czy w wycenie należy uwzględnić bariery, jeżeli tak prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Mur oporowy o powyższych wymiarach jest do wykonania podczas robót dla realizacji drugiej części projektu. Powyższa inwestycja kończy się w kilometrze 8+025.

Pytanie 8:

Czy wskazana w przedmiarze powierzchnia siatki z włókien szklanych jest prawidłowa? Czy zostało uwzględnione obustronne poszerzenie (siatka ma mieć szer. 1 m) oraz odcinek z pełną konstrukcją tj. w km 6+709-6+765 oraz w km 8+400-8+560. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy zastosować siatkę na całym odcinku przeznaczonym do przebudowy.

ZESTAW PYTAŃ NR 2:**Pytanie 1:**

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej oraz remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie długości przykanalików kanalizacji deszczowej oraz ilości studni.

Odpowiedź:

Przebudowa odcinka drogi zgodnie z kilometrażem w nazwie zadania, przykanaliki nie występują w przedmiotowym odcinku.

Pytanie 2:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu istniejących wpustów kanalizacji deszczowej? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości wpustów do remontu.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania remontu istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

Pytanie 3:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanału technologicznego? Jeżeli tak to prosimy o dołączenie przedmiarów.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania kanału technologicznego

Pytanie 4:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga wykonania dwóch odcinków próbnych o powierzchni 1500 m² dla każdego odcinka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania dwóch odcinków próbnych – jeden dla warstwy wyrównawczej i jeden dla warstwy ścieralnej „jedna warstwa na drugą” - dla każdego odcinka to 1500 m².

Pytanie 5:

W związku z nieścisłościami w dokumentach dotyczących dolnej warstwy prosimy o potwierdzenie zastosowania AC16W według WT-2 2014?

Odpowiedź:

Należy zastosować AC16W według WT-2 2014.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm do wykonania poboczy zamiast kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 mm – określonego w specyfikacji D-06.03.01a.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm do wykonania poboczy zamiast kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 mm.

Pytanie 7:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga spaletyzowania elementów betonowych z rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spaletyzowania elementów betonowych z rozbiórki.

ZESTAW PYTAŃ NR 3:

Pytanie 1:

Wykonawca prosi o podanie jaką podbudowę należy wykonać na wjazdach bitumicznych i z kostki betonowej. Występuje rozbieżność pomiędzy przedmiarem robót a opisem technicznym.

Odpowiedź:

Podbudowę należy wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o podanie kilometracji w jakiej ma zostać wykonana przebudowa odcinka DP nr 1701C.

Odpowiedź:

Przebudowa odcinka drogi zgodnie z nazwą zadania.

Pytanie 3:

W zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje szczegółu konstrukcyjnego z odsadzkami na poszczególnych warstwach jezdni i ścieżki rowerowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Do przetargu załączono wszystkie przekroje konstrukcyjne.

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego wybrukowania wlotu i wylotu na przepustach Dn 500 mm z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółu konstrukcyjnego.

Pytanie 5:

Wykonawca prosi o odpowiedź czy w ramach wykonania pobocza utwardzonego kruszywem łamanym należy zastosować kruszywo frakcji 0/25 mm (według SST) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa frakcji 0/31,5.

Pytanie 6:

Wykonawca prosi o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego wybrukowania wlotu i wylotu dla przepustu DN 600 mm z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod jezdnią główną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółu konstrukcyjnego.

Pytanie 7:

Wykonawca prosi o odpowiedź jakie uziarnienie powinna mieć stabilizacja C3/4. W załączonym SST nie jest podane konkretne uziarnienie. Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie żądał wykonania odcinka próbnego dla tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Stabilizację należy wykonać zgodnie z zastanym uziarnieniem warstwy gruntu. Odcinek próbny należy wykonać zgodnie z SWZ i odpowiedziami.

Pytanie 8:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pozycji przedmiarowej KNK 2-06 0206-06 „Ustawienie ścieku pod chodnikowego z elementów prefabrykowanych wg. KPED 01.31 wraz z obrukowaniem ścieku ” jednostką miary mają być m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 9:

Wykonawca prosi o odpowiedź czy ramach zadania należy odtworzyć/wykonać rowy ? Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach zadania wymaga wykonania lub odtworzenia rowów tam, gdzie jest to potrzebne

Pytanie 10:

Wykonawca prosi o wskazanie miejsc w których należy wykonać mechaniczną rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Odpowiedź:

Należy wykonać mechaniczną rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Wielżądź.

Pytanie 11:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce pieszo-rowerowej należy ułożyć szarą kostkę betonową bez fazową gr. 8 cm.

Odpowiedź:

W ramach wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce pieszo-rowerowej, należy ułożyć szarą kostkę betonową bezfazową gr. 8 cm w miejscach, gdzie jest zaprojektowane.

Pytanie 12:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach wykonania warstwy ścieralnej na zjazdach należy ułożyć szarą kostkę betonową gr. 8 cm z fazą typu Behaton.

Odpowiedź:

w ramach wykonania warstwy ścieralnej na zjazdach należy ułożyć szarą kostkę betonową gr. 8 cm z fazą typu Behaton w miejscach, gdzie jest zaprojektowane.

Pytanie 13:

Wykonawca prosi odpowiedź czy na przejazdach pieszo-rowerowych zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym należy ułożyć płytki z wypustkami o wymiarach 35x35 cm. Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej i SST.

Odpowiedź:

Na przejazdach pieszo-rowerowych zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym należy ułożyć płytki z wypustkami o wymiarach 35x35 cm.

Pytanie 14:

Wykonawca prosi o odpowiedź czy ramach zadania należy skalkulować zastosowanie krawężników i obrzeży o nasiąkliwości poniżej 4%.

Odpowiedź:

Należy zastosować typowe standardowe krawężniki i obrzeża.

Pytanie 15:

W pozycji kosztorysowej nr 50 d.8 (KNK 2-06 0206-06) jest mowa o wykonaniu ścieku pod chodnikowego wg. KPED 01.31. Natomiast zamieszczona SST dla tej pozycji opisuje ściek wg. KPED 01.03. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy wykonać ściek pod chodnikowy wg. KPED 01.31.

Pytanie 16:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w pozycji kosztorysowej dotyczącej ustawienia muru oporowego należy przewidzieć ułożenie rury drenarskiej. Jeśli tak prosimy o zamieszczenie szczegółu wraz z określeniem odbiornika do którego miałyby być włączona rura drenarska.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się ułożenia rury drenarskiej.

Pytanie 17:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że obsypka przepustu z rur polietylenowych ma zostać wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obsypka przepustu z rur polietylenowych ma zostać wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm .

Pytanie 18:

W pozycji kosztorysowej nr 39 d.6 (KNNR 6 0606-04) zgodnie z przedmiarem należy wykonać ściek pod chodnikowy wg. KPED 01.31 z obrukiem. Natomiast zamieszczona SST dla tej pozycji 06.01.01 opisuje wykonanie ścieku wg. KPED 01.05 a umocnienie skarp wg. KPED 01.14. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

należy wykonać ściek pod chodnikowy wg. KPED 01.31 z obrukiem.

Pytanie 19:

Wykonawca prosi o określenie czyją własnością jest drewno z wycinki ?

Odpowiedź:

Drewno po wycince będzie własnością Wykonawcy.

Pytanie 20:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Pytanie 21:

Wykonawca prosi o odpowiedź kto poniesie koszt doprowadzenia podłoża gruntowego do kategorii G1 w przypadku, gdy zagęszczanie podłoża nie pozwoli na osiągnięcie wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, koszt ich wykonania pokryje Zamawiający.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.01.2024 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12:30.

Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 08.02.2024 r.

*/-/ Krzysztof Maćkiewicz
Starosta Wąbrzeski*