

Wąbrzeźno, 04.01.2024 r.

AG.272.31.2023.PZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701C Działowo – Stanisławki od km 5+440 do km 8+025

W związku z zadaniem pytaniem do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1701C Działowo – Stanisławki od km 5+440 do km 8+025” Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedź:

Pytanie:

Prosimy o wskazanie wytrzymałości na rozciąganie siatki z włókna szklanego (poz. 38.d.5 przedmiaru branży drogowej).

Odpowiedź:

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr	Wartość
Materiał	
- wszerz	włókno węglowe
- wzdłuż	włókno szklane
Wydłużenie graniczne [%]	
- wszerz	max. 1,5
- wzdłuż	max. 3,0
Ilość wiązek włókna na 1 mb:	
- wszerz	51 +/- 2
- wzdłuż	50 +/- 2
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]	
- wszerz	min. 200
- wzdłuż	min. 120

/-/ Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Wąbrzeski