

Wąbrzeźno, 23.06.2025 r.

AG.272.39.2025.CO

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego w ramach remontu Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

W związku z zadanymi pytaniami do treści SWZ, Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami podczas wizji lokalnej proszę o potwierdzenie, że w zakresie realizacji zadania jest jedynie częściowa modernizacja dźwigu polegająca na wymianie kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań, panelem dyspozycji w kabinie, wyposażeniem elektrycznym szybu oraz kompletnego zestawu napędowego tj. agregatu hydraulicznego z pompą i zbiornikiem, przewodów hydraulicznych, siłownika, oleju.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie realizacji zadania jest częściowa modernizacja dźwigu polegająca na wymianie kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań, panelem dyspozycji w kabinie, wyposażeniem elektrycznym szybu oraz kompletnego zestawu napędowego tj. agregatu hydraulicznego z pompą i zbiornikiem, przewodów hydraulicznych, siłownika, oleju

Pytanie 2:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami podczas wizji lokalnej proszę o potwierdzenie, że w ramach modernizacji pozostają wszystkie inne elementy dźwigu nieokreślone w pytaniu nr 1 np. drzwi kabinowe i szybowe, kabina, rama kabinowa, wsporniki prowadnic, prowadnice, zderzaki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach modernizacji pozostają wszystkie inne elementy dźwigu nieokreślone w pytaniu nr 1

Pytanie 3:

W związku z przypadającym okresem wakacyjnym a tym samym sezonem urlopowym, co skutkuje wydłużonym terminem dostaw komponentów sugerujemy wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.10.2025.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 30.10.2025 r.

/-/ Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Wąbrzeski